

Gorzyce, dn. 28 marca 2022 r.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2021 na obszarze działania Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o.

Zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 z dnia 2007.05.29) Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o. przedstawia wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2021 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźniki	Typ przerwy	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowane	1,88	1,88
	Nieplanowane	30,45	30,45
SAIFI	Planowane	0,06	0,06
	Nieplanowane	0,56	0,56
MAIFI			1,00
Liczba odbiorców			16

W 2021 roku w systemie elektroenergetycznym Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o. nie wystąpiły przerwy katastrofalne.