

Gorzyce, dn. 26 marca 2024 r.

### Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2023 na obszarze działania Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o.

Zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 z dnia 2007.05.29) Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o. przedstawia wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2023 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźniki	Typ przerwy	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowane	28,49	28,49
	Nieplanowane	0,47	0,47
SAIFI	Planowane	0,07	0,07
	Nieplanowane	0,07	0,07
MAIFI			0,07
Liczba odbiorców			14

W 2023 roku w systemie elektroenergetycznym Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o. nie wystąpiły przerwy katastrofalne.