

Gorzyce, dn. 26 marca 2021 r.

### Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2020 na obszarze działania Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o.

Zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późn. zm.) Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o. przedstawia wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2020 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźniki	Typ przerwy	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowane	6,4	6,4
	Nieplanowane	2,82	2,82
SAIFI	Planowane	0,19	0,19
	Nieplanowane	0,13	0,13
MAIFI			0,06
Liczba odbiorców			16

W 2020 roku w systemie elektroenergetycznym Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o. nie wystąpiły przerwy katastrofalne.