Gorzyce, dn. 30 marca 2026 r.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2025 na obszarze działania Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o.

Zgodnie z §48 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2025.919 z dnia 01 lipca 2025 tj.) Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o. przedstawia wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2025 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźniki	Typ przerwy	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowane	209,12	209,12
	Nieplanowane	19,41	19,41
SAIFI	Planowane	0,53	0,53
	Nieplanowane	0,53	0,53
MAIFI			0,00
Liczba odbiorców			17

W 2025 roku w systemie elektroenergetycznym Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o. nie wystąpiły przerwy katastrofalne.

General Business - Tenneco Confidential